

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012

Autor: Grzegorz Statek
27.06.2011.

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiary

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

Specyfikacje techniczne

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

Projekt

Zamieszczono, dnia 27.06.2011 r. Pytania i odpowiedzi:

Zapytanie nr 1:

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do specyfikacji SIWZ czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.

Odpowiedź:

Zamawiający sugeruje zastosowanie słupów aluminiowych, natomiast nie wyraża zgody na zastosowanie słupów z kompozytów polimerowych.

Zapytanie nr 2 :

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennika dla stalowych słupów na piłkochwyty na

równoważne słupy aluminiowe anodowane segmentowe o profilu okrągłym lub z kompozytów polimerowych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennika dla słupów stalowych na równoważne słupy aluminiowe anodowane, natomiast nie wyraża zgody na słupy z kompozytów polimerowych.

Pytanie nr 3 :

W związku z rozbieżnościami w opisach grubości warstw w SIWZ, projekcie technicznym oraz przedmiarze prosimy o kreślenie grubości dla warstw systemu nawierzchni na boisko wielofunkcyjne wraz z grubością warstwy ET..

Odpowiedź:

Przekrój przez podbudowę,

- koryto (grunt rodzimy)

- warstwa odsączająca z piasku o gr. 10 cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5- 63 mm, grubości 10 cm,

- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0- 31,5 mm, grubości 5 cm,

Nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM przepuszczalna dla wody, wykonana w następującej technologii:

- podłoże elastyczne typu ET min. 35 mm

- warstwa granulatu gumowego SBR min. 7 mm

- warstwa górna wykonana z kolorowego granulatu EPDM grubości min. 6 mm

Zgodnie z projektem i opisem w przedmiarze robót.Pytanie nr 4.

Na podstawie art. 38.1 Prawa Zamówień Publicznych wnosimy o wyjaśnienie treści SIWZ w kwestii: Ustalenia dokumentów trawy dla boiska do piłki nożnej. Projekt budowlany(str.25) wymaga od trawy posiadania certyfikatu FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star, natomiast zapisy SIWZ nie wymagają takiego certyfikatu. Czy Zamawiający wymaga dla trawy certyfikatu FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga certyfikatu FIFA 2 Star.

1. Typ włókna ; monofil,

2. Skład chemiczny włókna: polietylen,

3. Ciężar włókna : min. 11.000 Dtex,

4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien/m2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamieszczono, dnia 01.08.2011 r.